




回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	小河刘社区			物业服务企业	河南弦润物业服务有限公司		
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024年5月29日		
地址	郑州市航空港区洞庭湖路与相州街东北角						
消防安全责任人	刘传秀	联系电话	18539401177	消防安全管理人	刘国才	联系电话	13069313111
消防安全检测评估报告内容是否属实	消防检测评估报告已出具，经初验、复验，该小区火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统抽测测试功能满足使用要求。						
专家意见	初验发现的消防设施功能问题已整改，符合使用要求。 王彦博 王JQ						
联合验收组（签字）：							
杨国栋 马文波 刘正丹 李亚超							
办事处负责人：							
汤建营 BQH							
单位负责人（签字）：							
刘志磊 陈炳勋							




回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	滨河花园 2 期			物业服务企业	郑州航空港区庆安物业管理有限公司			
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024 年 5 月 29 日			
地址	郑州市航空港区巡航路与凌寒街交叉口东北角							
消防安全责任人	张振东	联系电话	18638743312	消防安全管理人	张国保	联系电话	18838111915	
消防安全检测评估报告内容是否属实	消防安全评估报告已出具。经初验、复验，该小区火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统抽检测试功能满足使用要求。							
专家意见	初验发现的消防设施问题已整改，符合使用要求。 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> 王彦博 刘 王 李 超 </div>							
联合验收组（签字）：								
<div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;"> 李 超 刘 王 李 超 </div>								
办事处负责人：								
<div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;"> 汤 建 营 吕 琳 </div>								
单位负责人（签字）：								
<div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;"> 张 国 保 张 国 保 </div>								




回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	滨河花园 1 期			物业服务企业	郑州航空港区庆安物业管理有限公司		
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024 年 5 月 29 日		
地址	郑州市航空港区巡航路与凌寒街交叉口东北角						
消防安全责任人	张振东	联系电话	18638743312	消防安全管理人	张国保	联系电话	18838111915
消防安全检测评估报告内容是否属实	消防安全评估报告已出具, 经初验、复验, 该小区消防设施抽检测试功能满足使用要求。						
专家意见	初验发现的消防设施功能问题已整改, 符合使用要求。 王彦博、王JQ						
联合验收组 (签字):							
							
办事处负责人:							
							
单位负责人 (签字):							
							

回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	大马洞庭华府			物业服务企业	郑州雁月物业管理有限公司		
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024年5月29日		
地址	郑州市航空港区洞庭湖路与凌寒街交叉口东北角						
消防安全责任人	翟恒太	联系电话	13598055447	消防安全管理人	李梅	联系电话	13460392651
消防安全检测评估报告内容是否属实	消防安全评估报告已出具，经初验、复验，该小区火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统抽检测试功能满足使用要求。						
专家意见	初验发现的消防设施功能问题已整改，符合使用要求。 王彦婷 订						
联合验收组（签字）：							
							
办事处负责人：							
							
单位负责人（签字）：							
							

回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	美景苑			物业服务企业	河南鸿前物业管理有限公司			
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024年5月29日			
地址	郑州市航空港区冀州路与始祖路交叉口往西北							
消防安全责任人	刘林发	联系电话	13592408839	消防安全管理人	杨宝玉	联系电话	17719997915	
消防安全检测评估报告内容是否属实	消防安全评估报告已出具。经初验、复验，火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统抽测测试功能满足使用要求。							
专家意见	<p style="text-align: center;">初验发现的消防^{功能}问题已整改，符合使用要求。</p> <p style="text-align: right;">王彦博 王JQ</p>							
联合验收组（签字）：								
								
办事处负责人：								
								
单位负责人（签字）：								
								

回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	盛景苑			物业服务企业	邯郸市语雷企业管理咨询有限公司		
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024年5月29日		
地址	郑州市航空港区冀州路与始祖路交叉口往西南						
消防安全责任人	周现雷	联系电话	15131001999	消防安全管理人	刘鹏伟	联系电话	15081404644
消防安全检测评估报告内容是否属实	<p>消防安全评估报告已出具。经初验、复验，该小区火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统抽气功能满足使用要求。</p>						
专家意见	<p>初验发现的消防设施功能问题已整改，符合使用要求。</p> <p style="text-align: right;">王彦博 王江</p>						
联合验收组（签字）：							
<p>张同庆 孙文俊 刘立丹 李文超</p>							
办事处负责人：							
<p>杨建营 张</p>							
单位负责人（签字）：							
<p>李 时</p>							

回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	瑞景苑			物业服务企业	郑州市卫众物业服务有限公司		
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024年5月29日		
地址	郑州市航空港区冀州路与始祖路交叉口往西南						
消防安全责任人	张明霞	联系电话	18939266329	消防安全管理人	袁海旺	联系电话	13603996606
消防安全检测评估报告内容是否属实	<p>消防安全评估报告已出具。经初验、复验，该小区火灾自动报警系统、室内消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统排烟罩冲洗功能满足使用要求。</p>						
专家意见	<p>初验发现的消防设施功能问题已整改，符合合同要求。</p> <p style="text-align: right;">王彦彬 丁杰</p>						
<p>联合验收组（签字）：</p> <p style="text-align: center;"> [Signature] 王文波 刘佳 李王超 </p>							
<p>办事处负责人：</p> <p style="text-align: center;"> [Signature] 孙 </p>							
<p>单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: center;"> [Signature] 李瑞明 </p>							

回迁安置小区消防安全排查整治验收核查登记表

小区名称	丽景苑			物业服务企业	河南佳航友物业管理有限公司		
所属办事处	滨河办事处			验收核查时间	2024年5月29日		
地址	郑州市航空港区冀州路与始祖路交叉口往西北						
消防安全责任人	孟俊岭	联系电话	13213200866	消防安全管理人	薛其令	联系电话	15093511289
消防安全检测评估报告内容是否属实	消防安全评估报告已出,经初验、复验,该小区火灾自动报警系统,室内消火栓系统,喷淋系统,防排烟系统抽测试功能满足作用要求。						
专家意见	初验发现的消防设施功能问题已整改,符合作用要求。 <div style="text-align: right;">王彦博 王江</div>						
联合验收组(签字):							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 1.2em;"> 石同臣 马文坡 刘彦升 李文超 </div>							
办事处负责人:							
<div style="display: flex; justify-content: center; font-size: 1.2em;"> 汤建营 邱 </div>							
单位负责人(签字):							
<div style="display: flex; justify-content: center; font-size: 1.5em;"> 薛其令 </div>							